

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000950 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	<u>вода</u>		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	<u>26.04.2018г. 09:00</u>	Дата и время доставки пробы (образца):	<u>26.04.2018г. 16:00</u>
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ (ЦТП №1 распр. сеть) (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041		
Код пробы (образца)	2904.15.1.18.04		
Изготовитель:	- (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:		Номер партии:	-
Объем партии:	-	Количество образца на объекте	
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	<u>2х1,5л</u>		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	<u>стеклянные бутылки, упаковка не повреждена</u>		
НД на методику отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".		
Условия транспортировки:	<u>сумка-термос, t +4С</u>		
Условия хранения:	<u>соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца</u>		
Дополнительные сведения:	<u>Договор № 6 от 23.01.2018</u> (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сачкова Е.В.
(подпись)

Сачкова Е.В.
(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: В.А. Пшеничный
(подпись)

В.А. Пшеничный
(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 411)

Код образца (пробы) 2904.15.1.18.04


№ п/п	определяемые показатели	единица измерения (для гр. 4,5,6)	допустимый уровень не более	результат исследования	нормы погрешности ±	НД на метод исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах при 20 С Запах при 60 С	Баллы	2 2	0 1		ГОСТ Р 57164-2016
2.	Привкус	Баллы	2	1		ГОСТ Р 57164-2016
Дополнительные сведения: количество исследований - 2						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018
Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действителен до:
Термометр технический жидкостный ТТЖ-М Ц 138953 2013г.	14972	411/207	25.05.2016г.	25.05.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Общее количество страниц 2, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул.Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул.Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 400000951 от 28 апреля 2018г.**

Наименование пробы (образца):	вода		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	26.04.2018г. 09:00	Дата и время доставки пробы (образца):	26.04.2018г. 16:00
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г.Кедровый,Промзона МП ПО ЖКХ (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый ,Промзона МП ПО ЖКХ (ЦТП №1 распр.сеть) (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г.Кедровый,Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041		
Код пробы (образца)	2905.15.1.18.04; 2905.14.1.18.04		
Изготовитель:	- (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:		Номер партии:	-
Объем партии:	-	Количество образца на объекте	
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	2х1,5л; 2х0,5л		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стеклянные бутылки-упаковка не повреждена		
НД на методику отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4С		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 6 от 23.01.2018 (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сач
(подпись)

Сачкова Е.В.
(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: В.А. Пшеничный
(подпись)

В.А. Пшеничный
(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
**- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 3, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 412)**

Код образца (пробы) 2905.15.1.18.04


№ п/п	определяемые показатели	единица измерения (для гр. 4,5,6)	допустимый уровень не более	результат исследования	нормы погрешности ±	НД на метод исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	0,154	0,038	ГОСТ 4011-72
Дополнительные сведения: количество исследований - 1						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018
Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действитель но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В, 041433211440001 07.09.2011г.	VEC 110647.	1658/207	04.04.2018г.	04.04.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Общее количество страниц 3, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 130)

Код образца (пробы) 2905.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	17	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 400000952 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца): вода
НД на продукцию, срок годности (при наличии): Дата и время доставки пробы (образца): 26.04.2018г. 16:00
Дата и время отбора пробы (образца): 26.04.2018г. 11:00
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производится отбор пробы (образца): ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, 1 мкр.д.4. МБДОУ
Д/сад "Родничок" (распр. сеть.)
(наименование объекта, адрес)
Наименование заказчика, его адрес: ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ,
7023005209/1127030000041
Код пробы (образца): 2906.15.1.18.04
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)
Дата изготовления: -
Объем партии: -
Номер партии: -
Количество образца на объекте: -
Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2х1,5л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки-упаковка не повреждена
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".
Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: Договор № 6 от 23.01.2018
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сачкова Е.В.

(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) И.И.

В.А. Пшеничный

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул.Лесная, 34*

Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул.Лесная, 34**

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000953 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	26.04.2018г. 11:00	Дата и время доставки пробы (образца):	26.04.2018г. 16:00
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г.Кедровый,Промзона МП ПО ЖКХ (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, 1 мкр.д.4. МБДОУ Д/сад "Родничок" (распр.сеть.) (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г.Кедровый,Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041		
Код пробы (образца)	2907.15.1.18.04; 2907.14.1.18.04		
Изготовитель:	- (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:		Номер партии:	-
Объем партии:	-	Количество образца на объекте	
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	2х1,5л; 2х0,5л		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стеклянные бутылки-упаковка не повреждена		
НД на методику отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4С		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 6 от 23.01.2018 (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

Сачкова Е.В.

(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

(подпись)

В.А. Пшеничный

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 3, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 414)

Код образца (пробы) 2907.15.1.18.04

№ п/п	определяемые показатели	единица измерения (для гр. 4,5,6)	допустимый уровень не более	результат исследования	нормы погрешности ±	НД на метод исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	0,135	0,034	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения: количество исследований - 1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018
Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действитель но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В, 041433211440001 07.09.2011г.	VEC 110647.	1658/207	04.04.2018г.	04.04.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Общее количество страниц 3, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 131)

Код образца (пробы) 2907.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	13	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



общее количество страниц 3; страница 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000954 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	26.04.2018г. 11:20	Дата и время доставки пробы (образца):	26.04.2018г. 16:00
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, 2 мкр. д. 15 МЧС распред. сеть (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041		
Код пробы (образца)	2908.15.1.18.04		
Изготовитель:	(наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:		Номер партии:	-
Объем партии:	-	Количество образца на объекте	
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	2х1,5л		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стеклянные бутылки-упаковка не повреждена		
НД на методику отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4С		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 6 от 23.01.2018 (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		
Лицо, ответственное за оформление протокола:	(подпись)	Сачкова Е.В. (Ф.И.О)	
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:	(подпись)	В.А. Пшеничный (Ф.И.О)	

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 415)**

Код образца (пробы) 2908.15.1.18.04

№ п/п	определяемые показатели	единица измерения (для гр. 4,5,6)	допустимый уровень не более	результат исследования	нормы погрешности ±	НД на метод исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах при 20 С Запах при 60 С	Баллы	2 2	0 1		ГОСТ Р 57164-2016
2.	Привкус	Баллы	2	1		ГОСТ Р 57164-2016
Дополнительные сведения: количество исследований - 2						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018
Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действителен до:
Термометр технический жидкостный ТТЖ-М Ц 138953 2013г.	14972	411/207	25.05.2016г.	25.05.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Общее количество страниц 2, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория


Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000955 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	26.04.2018г. 11:20	Дата и время доставки пробы (образца):	26.04.2018г. 16:00
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, 2 мкр. д. 15 МЧС распред. сеть (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041		
Код пробы (образца)	2909.15.1.18.04; 2909.14.1.18.04		
Изготовитель:	- (наименование, фактический адрес, страна)		
Дата изготовления:		Номер партии:	-
Объем партии:	-	Количество образца на объекте	
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	2x1,5л; 2x0,5л		
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стеклянные бутылки-упаковка не повреждена		
НД на методику отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4C		
Условия хранения:	соблюдаются, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 6 от 23.01.2018 (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		

Лицо, ответственное за оформление протокола: 
(подпись)Сачкова Е.В.
(Ф.И.О)Руководитель (заместитель руководителя) И.П.: 
(подпись)В.А. Пшеничный
(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 3, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 416)

Код образца (пробы) 2909.15.1.18.04

№ п/п	определяемые показатели	единица измерения (для гр. 4,5,6)	допустимый уровень не более	результат исследования	нормы погрешности ±	НД на метод исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	0,129	0,032	ГОСТ 4011-72


Дополнительные сведения: количество исследований - 1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018
Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действителен до:
Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В, 041433211440001 07.09.2011г.	VEC 110647.	1658/207	04.04.2018г.	04.04.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Общее количество страниц 3, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 132)

Код образца (пробы) 2909.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	15,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



общее количество страниц 3; страница 3

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, име одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000956 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	26.04.2018г. 11:40	Дата и время доставки пробы (образца):	26.04.2018г. 16:00
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, 2 мкр. д. 61 СОШ, распр. сеть (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041		
Код пробы (образца)	2910.15.1.18.04		
Изготовитель:	-		
Дата изготовления:	(наименование, фактический адрес, страна)		
Объем партии:	-	Номер партии:	-
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	2х1,5л;	Количество образца на объекте:	
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стеклянные бутылки-упаковка не повреждена		
НД на методику отбора:	ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4С		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 6 от 23.01.2018 (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сачкова Е.В.

(подпись)

(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

В.А. Пшеничный

(подпись)

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 1, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

**Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 417)**

Код образца (пробы) 2910.15.1.18.04

№ п/п	определяемые показатели	единица измерения (для гр. 4,5,6)	допустимый уровень не более	результат исследования	нормы погрешности ±	НД на метод исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах при 20 С Запах при 60 С	Баллы	2 2	0 1		ГОСТ Р 57164-2016
2.	Привкус	Баллы	2	1		ГОСТ Р 57164-2016
Дополнительные сведения: количество исследований - 2						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018
Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действителен до:
Термометр технический жидкостный ТТЖ-М Ц 138953 2013г.	14972	411/207	25.05.2016г.	25.05.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Общее количество страниц 2, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000957 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца): вода

НД на продукцию, срок годности (при наличии): _____

Дата и время отбора пробы (образца): 26.04.2018г. 11:40 Дата и время доставки пробы (образца): 26.04.2018г. 16:00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, 2 мкр. д. 61 СОЩ, распр. сеть
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/11270300000041

Код пробы (образца) 2911.15.1.18.04; 2911.14.1.18.04

Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: _____

Объем партии: _____

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2х1,5л; 2х0,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки-упаковка не повреждена

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»; ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдаются, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Договор № 6 от 23.01.2018
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сачкова Е.В.

(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

В.А. Пшеничный

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 418)

Код образца (пробы) 2911.15.1.18.04

№ п/п	определяемые показатели	единица измерения (для гр. 4,5,6)	допустимый уровень не более	результат исследования	нормы погрешности ±	НД на метод исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	0,125	0,031	ГОСТ 4011-72

Дополнительные сведения: количество исследований - 1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018
Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действитель но до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В, 041433211440001 07.09.2011г.	VEC 110647.	1658/207	04.04.2018г.	04.04.2019г.

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



Общее количество страниц 3, страница 2
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 133)

Код образца (пробы) 2911.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



общее количество страниц 3; страница 5

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*

Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000958 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца): вода

НД на продукцию, срок годности (при наличии):

Дата и время отбора пробы (образца): 26.04.2018г. 09:30 Дата и время доставки пробы (образца): 26.04.2018г. 16:00

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)

(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ

(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, промзона скважина №5

(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041

Код пробы (образца): 2912.14.1.18.04

Изготовитель: -

(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Номер партии: -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2х0,5л

Количество образца на объекте: -

Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки-упаковка не повреждена

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Договор № 6 от 23.01.2018

(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сачкова Е.В.

(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

В.А. Пшеничный

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц 2, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 134)

Код образца (пробы) 2912.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	10	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



общее количество страниц 2, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*

Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ч00000959 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца):	вода		
НД на продукцию, срок годности (при наличии):			
Дата и время отбора пробы (образца):	26.04.2018г. 10:00	Дата и время доставки пробы (образца):	26.04.2018г. 16:00
Цель отбора:	СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями) (наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)		
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)		
Объект, где производится отбор пробы (образца):	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, МП ПО ЖКХ промзона скважина №6 (наименование объекта, адрес)		
Наименование заказчика, его адрес:	ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041		
Код пробы (образца)	2913.14.1.18.04		
Изготовитель:	-		
Дата изготовления:	(наименование, фактический адрес, страна)		
Объем партии:	-	Номер партии:	-
Количество переданных единиц для испытаний (вес):	2х0,5л	Количество образца на объекте:	
Внешний вид образца при доставке, упаковка:	стеклянные бутылки-упаковка не повреждена		
НД на методику отбора:	ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".		
Условия транспортировки:	сумка-термос, t +4C		
Условия хранения:	соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца		
Дополнительные сведения:	Договор № 6 от 23.01.2018 (СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)		

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

Сачкова Е.В.

(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

(подпись)

В.А. Пшеничный

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 135)

Код образца (пробы) 2913.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	20,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



общее количество страниц 2, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 400000960 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца): вода
НД на продукцию, срок годности (при наличии): _____
Дата и время отбора пробы (образца): 26.04.2018г. 10:15 Дата и время доставки пробы (образца): 26.04.2018г. 16:00
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производится отбор пробы (образца): ООО "Северная Тепловая компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, промзона скважина №7
(наименование объекта, адрес)
Наименование заказчика, его адрес: ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041
Код пробы (образца): 2914.14.1.18.04
Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, страна)
Дата изготовления: _____
Объем партии: _____ Номер партии: _____
Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2х0,5л Количество образца на объекте: _____
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки, упаковка не повреждена
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
Условия транспортировки: сумка-термос, t +4C
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: Договор № 6 от 23.01.2018
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(подпись)

Сачкова Е.В.

(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель руководителя) И.И.:

(подпись)

В.А. Пшеничный

(Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
**- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 136)

Код образца (пробы) 2914.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	8	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2


Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



общее количество страниц 2; страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34*
Томская обл., Чаинский р-он., с. Подгорное, ул. Лесная, 34**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ Ч00000961 от 28 апреля 2018г.

Наименование пробы (образца): вода
НД на продукцию, срок годности (при наличии): _____
Дата и время отбора пробы (образца): 26.04.2018г. 10:30 Дата и время доставки пробы (образца): 26.04.2018г. 16:00
Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производится отбор пробы (образца): ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, промзона скважина №8
(наименование объекта, адрес)
Наименование заказчика, его адрес: ООО "Северная Тепловая Компания" 636615 Томская область, г. Кедровый, Промзона МП ПО ЖКХ, 7023005209/1127030000041
Код пробы (образца): 2915.14.1.18.04
Изготовитель: _____
(наименование, фактический адрес, страна)
Дата изготовления: _____
Объем партии: _____ Номер партии: _____
Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2х0,5л Количество образца на объекте: _____
Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки-упаковка не повреждена
НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"; ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
Условия транспортировки: сумка-термос, t +4C
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: Договор № 6 от 23.01.2018
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)
Лицо, ответственное за оформление протокола: Сачкова Е.В.
(подпись) (Ф.И.О)
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: В.А. Пшеничный
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2, страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

, Результаты
микробиологического (бактериологического, вирусологического, паразитологического)
исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 137)

Код образца (пробы) 2915.14.1.18.04

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенически й норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	19	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 26.04.2018 по 28.04.2018

Дата выдачи результата 28.04.2018

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	№ 031/207	26.05.2017	26.05.2018
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	№ 028/207	26.05.2017	26.05.2018

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Пшеничный В.А.	



общее количество страниц 2, страница 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.